

ज्ञापांक 293

संचिका संख्या 30

प्रेषक :- कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी जहानाबाद
दिनांक 25 वीं जून 2013

सेवा में,

प्रज्ञा भारती विद्यालय शास्त्री नगर जहानाबाद

प्रसंग :- आपका विद्यालय का पत्रांक संख्या 03 दिनांक 22 वीं जून 2013 ई० ।

विषय :- प्रज्ञा भारती विद्यालय शास्त्री नगर जहानाबाद के नव निर्मित भवन के अग्नि सुरक्षा बिन्दुओं पर जाँचो उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुशंसा करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयनुसार निवेदन पूर्वक कहना है कि प्रज्ञा भारती विद्यालय शास्त्री नगर, जहानाबाद के नव निर्मित भवन को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त विद्यालय रोड से सटे किनारे पर निर्माण किया जा रहा है ।

उस विद्यालय के परिसर के उपर या बगल से कोई बिजली का हाईटेन्शन वायर नहीं गुजरा है न उसके आसपास में कोई ज्वलनशील पदार्थ का कोई प्रतिष्ठान तथा दाहक पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है किसी भी परिस्थिती में उस विद्यालय के परिसर तक अग्निशाम सेवा के वाहन को आने एवं जाने में कोई असुविधा होने का शंका नहीं है । भवन का बनावट अनुकूल देखा गया जिसमें पानी का प्रबन्ध श्शी संतोषजनक है ।

विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुशंसा कि जाती है ।

1. प्रोटेवल अग्निशामक यंत्रों की स्थापना IS No - 2190/1992 के अनुरूप किया जाय ।
2. विद्यालय के प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार कभी भी अवरुद्ध नहीं किया जाय ।
3. कम्प्युटर एवं लैब में CO₂ 10 Kg. का 1 + 1 प्रत्येक रूम में अनिवार्य समझा जाता है ।
4. विद्यालय के आगे एक फायर एलार्म अनिवार्य है ।
5. विद्यालय परिसर के लेबोरेट्री के आगे बालु एवं Water Bucket आवश्यक है ।
6. एक सेपटी गॉड की उपस्थिती अनिवार्य है ।

प्रतिलिपी :- विद्यालय पदाधिकारी जहानाबाद

प्रतिलिपी :-

विश्वासभाजन

अग्निशमालय पदाधिकारी

25/6/13

अग्निशमालय पदाधिकारी
जहानाबाद